

熊本県立大学大ホールその他空調設備(AHU等)改修工事
入札説明書等質問回答

NO	質問内容	回答
1	VAV取替となっておりますが、コントローラーと配線の取替は必要ありませんか。	コントローラーについては、既設品を使用可能と考えています。工事着手後、必要な場合は変更協議対象とします。
2	図面M-15～M-19(設計書No6及びNo7)において、講義棟2号館と図書館棟のVAV更新が記載されており、『結線については取外し再取付を行う』、『コントローラー及びVAV温度設定器については記載無し』となっております。既存のVAVコントローラー及びVAV温度設定器、既設配線類は新しい機器との互換性がなく、既設利用は不可能と思われるが、VAVコントローラー及びVAV温度設定器、計装盤の改造及び計装配線盛替え更新の図面等はありませんので、必要となった場合は別途協議の上、追加工事と考えてよろしいでしょうか。	工事着手後、必要な場合は変更協議対象とします。
3	図面M-16～M-20(設計書No5)において、図書館棟のAHU1～8のインバーターの更新が記載されておりますが、それに伴う動力盤の改造が必要と思われます。自動制御設備図面や設計書には記載がありませんので、必要となった場合は別途協議のうえ、追加工事と考えてよろしいでしょうか。	工事着手後、必要な場合は変更協議対象とします。
4	設計書No5において、インバーター(図書館棟)の取替が8個とありますが、実際は空調機8系統、インバーターは10個あると思われますが、図面M-20にある記載のうちの8個だけを取替と考えてよろしいでしょうか。どの系統が対象か非対象かをご指示ください。	取替数量は8で積算してください。工事着手後、必要な場合は変更協議対象とします。